

Kazanów dnia 23.07.2015r.

RGK-Pn-271/1-1/2015

WYJAŚNIENIA

Dot.: przetargu „Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami „WODOCIĄG –WÓLKA GONCIARSKA”- I etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Wólka Gonciarska

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymagać będzie dokumentów (certyfikatów zgodności z PAS 1075, aprobat technicznych, deklaracji zgodności) na rury PE 100RC/PE100RC SDR17 które określają , że w/w rury mogą być stosowane do przewiertów sterowanych oraz montażu bez stosowania podsypki i osypki piaskowej?

Pytanie nr 2

Czy zamawiający będzie wymagał za poświadczenie zgodności materiałów (rur) załączenia do oferty dokumentów wymienionych w pytaniu nr 1 tj. (certyfikatów zgodności z PAS 1075, aprobat technicznych, deklaracji zgodności)?

Odpowiedź Ad.1, 2

Zamawiający wymagać będzie dokumentów /certyfikatów, aprobat, deklaracji zgodności /zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia z 2004 r o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami i prawem budowlanym przed wbudowaniem materiału w obiekt. Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia wszystkich dokumentów przed rozpoczęciem budowy sieci wodociągowej. Jako załącznik do oferty dokumenty nie będą wymagane.

Rury mają być PE 100 RC SDR 17 PN 10 opancerzone, warstwowe o średnicach 32-225 mm/sieć i przyłącza mają być z takiego samego materiału/ do przewiertów sterowanych oraz montażu bez stosowania podsypki i obsypki.

WÓJT GMINY

mgr Teresa Pancierz-Pyrka